



e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

tel./fax 17 5863021

tel. 17 5863343

Mielec, 25.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 147/S/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przecławiu
ul. Przemysłowa 10
39-320 Przecław

Podstawa badań Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.S.150.2019
(**pismo, znak**): Protokół pobrania próbek wody Nr PHK.443.117.S.2019 z dnia 22.11.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne – woda do spożycia. . Póbki pobrane z wodociągu sieciowego Tuszyna - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu , ul . Przemysłowa 10

Sposób pobierania próbki/próbek z obiektu badań:

Póbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE Mielec w dniu 22.11.2019 r.. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych,

Opis, stan, identyfikacja próbki/próbek:

147/1/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w SUW Tuszyna ;
godzina pobrania: 14:30;

147/2/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Przedszkolu Rzemień 261; godzina pobrania: 12:30;

147/3/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Zespół Szkół- Centrum Kształcenia Rolniczego :
Rzemień 243 : godzina pobrania: 12:45;

147/4/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej w Rzemieniu 257;
godzina pobrania: 13:00;

147/5/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 176;
godzina pobrania: 13:10;

147/6/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 81
godzina pobrania: 13:30

147/7/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 49
godzina pobrania: 13:50

147/8/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 302
godzina pobrania: 14:15

Czas pobierania próbek : 90 minut

Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbki/próbek do badania: 22.11.2019

Data przyjęcia próbki/próbek do badania: 22.11.2019 godz. 15:00

Data wykonania badania: 22.11.2019 godz.15:00 – 24.11.2019 godz.12:00

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania			Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		147/1/S/2019	147/2/S/2019	147/3/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	1(0; 4) ⁹⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania			Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		147/4/S/2019	147/5/S/2019	147/6/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania		Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		147/7/S/2019	147/8/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w tabeli:

⁸⁾ jtk – jednostki tworzące kolonie.

⁹⁾ Wynik wraz z przedziałem niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Dopuszczalne zakresy wartości parametru w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przyjęto według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 1989).

Osoby wykonujące badania: B. Wiech

Nadzór nad badaniami: K. Michalska

Dodatkowe informacje:

W czasie przebiegu analiz nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.

Niepewność wykazana w sprawozdaniu nie uwzględnia składowej niepewności związanej z etapem pobierania próbek do badań.

Zleceniodawca nie wyrażając zgody na przekazanie przez laboratorium sprawozdania z badań właściwemu terenowo PPIS, informację o nieodpowiedniej jakości wody musi przekazać bezpośrednio do właściwego PPIS w dniu cząstkowego lub całkowitego sprawozdania z badań.

Data sporządzenia sprawozdania: 25.11.2019

Oświadczam się, że:

- Podane wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Bożena Hylińska

.....
Imię i nazwisko/ Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie z badań

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu
Oddział Laboratoryjny
ul. M. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec



e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

tel./fax 17 5863021

tel. 17 5863343

Mielec, 27.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR 149/S/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przecławiu
ul Przemysłowa 10
39-320 Przecław

Podstawa badań Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.S.152.2019
(pismo, znak): Protokół pobrania próbek wody Nr PHK.443.118.S.2019 z dnia 25.11.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne – woda do spożycia. . Próbki pobrane z wodociągu sieciowego Tuszyna - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu , ul . Przemysłowa 10

Sposób pobierania próbek/próbek z obiektu badań:

Próbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Sekcji Higieny Komunalnej Oddział Nadzoru PSSE Mielec w dniu 25.11.2019 r.. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań

Opis, stan, identyfikacja próbek/próbek:

- 149/1/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w SUW Tuszyna ;
godzina pobrania: 12:15
- 149/2/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Przedszkolu Rzemień 261 ;
godzina pobrania: 11:45
- 149/3/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Ośrodku Zdrowia Rzemień ;
godzina pobrania: 11:55
- 149/4/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Samorządowym Przedszkolu Przecław ,
ul. Wenecka 41; godzina pobrania: 12:30
- 149/5/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Kiełków 57 A;
godzina pobrania: 13:15
- 149/6/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie;
godzina pobrania: 12:50
- 149/7/S/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Tuszyna 470A;
godzina pobrania: 12:20

Czas pobierania próbek : 90 minut

Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbek/próbek do badania: 25.11.2019

Data przyjęcia próbek/próbek do badania: 25.11.2019 godz. 14:00

Data wykonania badania: 25.11.2019 godz.14:00 – 27.11.2019 godz.11:00

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania			Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		1491/S/2019	1492/S/2019	1493/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania			Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		1494/S/2019	1495/S/2019	1496/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	1(0; 7) ⁹⁾	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania	Dopuszczalne zakresy wartości parametru	Zastosowana metoda badawcza
		1497/S/2019		
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w tabeli:

⁸⁾ jtk – jednostki tworzące kolonie.

⁹⁾ Wynik wraz z przedziałem niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Dopuszczalne zakresy wartości parametru w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przyjęto według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U.z 2015 r. poz. 1989).

Osoby wykonujące badania: B. Wiech

Nadzór nad badaniami: B.Hylińska

Dodatkowe informacje:

W czasie przebiegu analiz nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.
Niepewność wykazana w sprawozdaniu nie uwzględnia składowej niepewności związanej z etapem pobierania próbek do badań.

Zleceniodawca nie wyrażając zgody na przekazanie przez laboratorium sprawozdania z badań właściwemu terenowo PPIS, informację o nieodpowiedniej jakości wody musi przekazać bezpośrednio do właściwego PPIS w dniu cząstkowego lub całkowitego sprawozdania z badań.

Data sporządzenia sprawozdania: 27.11.2019

Oświadczają się, że:

- Podane wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Bożena Hylińska
.....
Imię i nazwisko / Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie z badań

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna w Mielcu
Oddział Laboratoryjny
ul. M. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec



e-mail: psse.mielec@pis.gov.pl

tel./fax 17 5863021
tel. 17 5863343

Mielec, 28.11.2019

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

51/N/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
ul. M. Skłodowskiej 8
39-300 Mielec

Podstawa badań Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.N.51.2019
(pismo, znak): Protokół pobrania próbek wody Nr PSK.443.5. 25.2019 z dnia 26.11.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne – woda do spożycia. Póbki pobrane z wodociągu sieciowego Tuszyma - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu , ul . Przemysłowa 10

Sposób pobierania próbek/próbek z obiektu badań:

Póbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Sekcji Higieny Komunalnej Oddział Nadzoru PSSE Mielec w dniu 26.11.2019 r. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych”.

Opis, stan, identyfikacja próbek/próbek:

- 134/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w SUW Tuszyma ;
godzina pobrania: 11:05
- 135/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Przedszkolu Rzemień 261 ;
godzina pobrania: 10:20
- 136/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Łączki Brzeskie
godzina pobrania: 11:45
- 137/N/2019 – próbka wody do spożycia pobrana w Samorządowym Przedszkolu
Przecław ,ul. Wenecka 41 ;godzina pobrania: 11:20;
- 138/N/2019– próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej Dobrynin 217;
godzina pobrania: 10:40

Czas pobierania próbek: 1godzina 30 minut .

Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbek/próbek do badania 26.11.2019

Data przyjęcia próbek/próbek do badania: 26.11.2019 godz. 12:15

Data wykonania badania: 26.11.2019 godz.12:30 – 28.11.2019 godz.9:30

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania			Zastosowana metoda badawcza
		134/N/2019	135/N/2019	136/N/2019	
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	1(0 ; 4) ⁹⁾	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Wyniki Badań:

Oznaczany parametr	Jednostka	Kod próbki Wynik badania		Zastosowana metoda badawcza
		137/N/2019	138/N/2019	
Bakterie grupy coli w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
<i>Escherichia coli</i> w 100 ml	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki w 100 ml wody	jtk ⁸⁾	0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w tabeli:

⁸⁾ jtk – jednostki tworzące kolonie.

⁹⁾ Wynik wraz z przedziałem niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Dopuszczalne zakresy wartości parametru w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przyjęto według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Osoby wykonujące badania: B. Wiech

Nadzór nad badaniami: B. Hylińska

Dodatkowe informacje:

W czasie przebiegu analiz nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań. Zleceniodawca nie wyrażając zgody na przekazanie przez laboratorium sprawozdania z badań właściwemu terenowo PPIS, informację o nieodpowiedniej jakości wody musi przekazać bezpośrednio do właściwego PPIS w dniu cząstkowego lub całkowitego sprawozdania z badań.

Data sporządzenia sprawozdania: 28.11.2019

Oświadczam się, że:

- Podane wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Bożena Hylińska

.....starsza siostra.....
Imię i nazwisko/Podpis osoby
autoryzującej sprawozdanie z badań

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ