



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W MIELCU
ul. Skłodowskiej-Curie 8
39-300 Mielec

Wpłynęło dnia 20.12.2024
L. dziennika 966/12/2024

PSHK.9020.49.100.2024

Mielec, 2024-12-18

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2024.416)
- art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572)
- art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024.757)
- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań/pomiarów Nr L/0/01/2024/1379/FM/1, Nr L/0/01/2024/1379/FM/2 z dnia 16 kwietnia 2024 r.; Nr L/0/01/2024/1379/FM/3 z dnia 22 kwietnia 2024 r.; Nr L/0/07/2024/43/FM/1, Nr L/0/07/2024/43/FM/2, Nr L/0/07/2024/43/FM/3 z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr L/0/08/2024/235/F/1 z dnia 22 sierpnia 2024 r.; Nr 91/S/PHK/2024 z dnia 11 października 2024 r.; Nr 24/N/PHK/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.; Nr L/0/01/2024/1381/FM/1, Nr L/0/01/2024/1381/FM/2 z dnia 12 września 2024 r.; Nr L/0/01/2024/1381/FM/3 z dnia 13 września 2024 r.; Nr 22/10/2024, Nr 23/10/2024, Nr 24/10/2024 z dnia 1 listopada 2024 r. dotyczącymi wodociągu sieciowego Tuszyna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

UZASADNIENIE

W dniach 18 listopada 2024 r. pobrano w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Tuszyna; Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 261 próbki wody do badań laboratoryjnych.

Ponadto w dniach 10 kwietnia, 15 lipca, 20 sierpnia, 8 i 29 października oraz 9 września 2024 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w SUW Tuszyna; Szkoła Podstawowa Dobrynin 217; Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 261, Piekarnia Kielkowieńska 288; Hydrofornia Przecław, ul. Wenecka 14; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszynie, Tuszyna 482; Szkoła Podstawowej w Łączkach Brzeskich 136 pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu parametrów grupy A i dodatkowych parametrów (żelazo, *Enterokoki kałowe*) w w/w punktach poboru próbek wody oraz monitoringu wybranych parametrów grupy B w punkcie monitoringowym- Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 261, Szkoła Podstawowej w Łączkach Brzeskich 136 odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załącznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikające z załączników nr 1B, 1C tab. 2 i 1D obowiązującego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonane po wydaniu decyzji o przydatności wody w dniu 20 marca 2024 r., dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Przecław oraz mieszkańcom ul. Grabiowej i ul. Kolejowej miasta Mielca, stwierdzono jednokrotne przekroczenie parametru żelaza i mętności w próbce wody pobranej u odbiorców. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych i ponownych badaniach wody odpowiadała ona warunkom rozporządzenia.

Wpływ przekroczonych parametrów na zdrowie konsumentów w oparciu o „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” wydane przez Światową Organizację Zdrowia: **Żelazo** jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej. Metal ten w wodzie może pochodzić z gruntu, ze ścieków przemysłowych, jak też z korozji rur i zbiorników. Jego zawartość w wodzie sprzyja również wzrostowi bakterii żelazowych, które czerpią energię z jego utleniania, przyczyniając się do powstawania mazistych osadów na wewnętrznej powierzchni przewodów wodociągowych. Nadmiar związków żelaza może wywoływać wzrost mętności i barwy wody. Dla żelaza nie proponuje się zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, gdyż w stężeniu w jakim występuje w wodzie do picia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbędny w diecie człowieka jako składnik krwiotwórczy, a jego zapotrzebowanie jest zależne od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz jego przyswajalności i waha się w przedziale od 10 do 50 μg dziennie. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wartość żelaza w wodzie nie powinna przekraczać 200 $\mu\text{g/l}$. **Mętność** wody jest wywołana zawieszonymi w niej cząsteczkami stałymi lub koloidami utrudniającymi przenikanie światła. Może być spowodowana obecnością zarówno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny te mogą w sposób istotny ograniczać skuteczność dezynfekcji, zapewniając ochronę mikroorganizmom. Widoczne zmętnienie wody może mieć także negatywny wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Istnieją doniesienia wskazujące na wzrastające ryzyko infekcji żołądkowo-jelitowych, mających związek z wysoką mętnością wody do picia lub jej pojawieniem się podczas dystrybucji. Jest to możliwe ponieważ mętność jest jednym ze składników potencjalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wskaźnik mętności w wodzie nie powinien przekraczać 1 NTU.

Analizując wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu stwierdza, że **mieszkańcy miasta i gminy Przecław oraz ul. Grabiowej i ul. Kolejowej miasta Mielca korzystający z wody dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyna wykonane w 2024 roku** spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn: zdatną do użycia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych i spełniającą wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Przecław oraz Prezydent Miasta Mielca jest zobowiązany do poinformowania mieszkańców o dobrej jakości wody dostarczanej przez wodociąg sieciowy Tuszyna.

Na podstawie art. 4 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 2 w/w ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie pobiera się opłat od osób oraz jednostek organizacyjnych obowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, jeżeli w wyniku badań nie stwierdzono naruszenia tych wymagań.

W myśl art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego- organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią

inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zaś art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa- nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi- właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporządzenia mówi: Właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody. Oceny, zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametrów ustalonych w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnych dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody w okresie, dla którego opracowywana jest ocena.

Oceny, o których mowa, służą do przekazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



ZASTĘPCA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Mielcu
Jolanta Halaburda

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Przecław, ul. Kilińskiego 7
2. Prezydent Miasta Mielca, ul. Żeromskiego 26
3. WSSE Rzeszów, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16

