Komunikat ZGK w Przecławiu dotyczący prac związanych z przepięciem szafy sterowniczej na SUW Tuszyma

Opracowując harmonogram prac związanych z przepięciem szafy sterowniczej na SUW Tuszyma, Spółka wraz z generalnym wykonawcą analizowała ryzyka które mogły potencjalnie wystąpić podczas wykonywania w/w przepięcia. Dzięki podjętym krokom udało się ograniczyć początkowo zakładaną przerwę z 4 godziny do zaledwie 8 min., co przy tym skomplikowaniu prac należy uznać za sukces. W związku z tym chciałem podziękować generalnemu wykonawcy oraz personelowi ZGK odpowiedzialnemu za nadzorowanie nad SUW Tuszyma za profesjonalne podejście i dbałość o niezakłóconą dostawę wody dla mieszkańców Gminy Przecław.

Prezes Zarządu ZGK w Przecławiu Sp. z o. o.

Krzysztof Szostak






HYDRO


HYDRO


HYDRO
PARTNER
LESZNO